



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

# 检测 报 告

山嘉测（2019）第 C191199-003 号

项目名称：二分厂 205 车间废水排口

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 07 月 11 日



山东嘉誉测试科技有限公司

# 检测结果

山嘉测(2019)第 C191199-003 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 污水
- 3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
- 4.采样日期: 2019 年 07 月 04 日
- 5.测试日期: 2019 年 07 月 04 日-2019 年 07 月 09 日

## 6.污水检测依据及结果

### 6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	最低检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 5110 128	0.007mg/L

### 6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
二分厂 205 车间总镍处理设施总排放口	07 月 04 日	频次 1	ND	无色, 无味, 无浮油
		频次 2	ND	
注: "ND" 表示未检出, 生产负荷: >75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*



编制人: 魏婉莹

审核人: 刘明行

批准人: 杨少清

签发日期: 2019.7.11